

2023年

産業廃棄物焼却炉 排ガス中の燃焼ガス温度, 集じん器で冷却されたガス温度, 概算CO濃度 (3月分)

| 日付 | 時間 | 燃焼ガス温度(°C) | 集じん器で冷却された ガス温度(°C) | 換算CO濃度(ppm) | 参考O2濃度(vol) | 備考 |
|---------|-------|-------------|------------------------|-------------|-------------|----|
| 3/1(水) | 14:00 | 857 | 38.1 | 0.2 | 20.73 | |
| 3/2(木) | 14:00 | 860 | 33.4 | 0.0 | 20.61 | |
| 3/3(金) | 14:00 | 857 | 36.6 | 0.0 | 20.98 | |
| 3/4(土) | 14:00 | 870 | 37.7 | 0.0 | 21.01 | |
| 3/5(日) | 14:00 | 872 | 24.2 | 0.0 | 20.01 | |
| 3/6(月) | 14:00 | 868 | 37.2 | 0.0 | 20.84 | |
| 3/7(火) | 14:00 | 864 | 38.1 | 0.3 | 20.77 | |
| 3/8(水) | 14:00 | 861 | 39.0 | 3.2 | 20.69 | |
| 3/9(木) | 14:00 | 863 | 43.3 | 3.6 | 20.61 | |
| 3/10(金) | 14:00 | 861 | 40.7 | 0.0 | 20.77 | |
| 3/11(土) | 14:00 | 875 | 29.4 | 0.0 | 20.96 | |
| 3/12(日) | 14:00 | 866 | 31.1 | 3.1 | 20.71 | |
| 3/13(月) | 14:00 | 871 | 35.6 | 0.0 | 20.66 | |
| 3/14(火) | 14:00 | 856 | 36.3 | 0.0 | 20.90 | |
| 3/15(水) | 14:00 | 857 | 42.3 | 0.0 | 20.93 | |
| 3/16(木) | 14:00 | 868 | 40.3 | 0.0 | 20.89 | |
| 3/17(金) | 14:00 | 850 | 34.5 | 0.0 | 20.94 | |
| 3/18(土) | 14:00 | 853 | 31.3 | 0.0 | 20.64 | |
| 3/19(日) | 14:00 | 862 | 31.8 | 0.0 | 20.77 | |
| 3/20(月) | 14:00 | 862 | 31.8 | 0.0 | 20.74 | |
| 3/21(火) | 14:00 | 863 | 31.8 | 1.0 | 20.71 | |
| 3/22(水) | 14:00 | 864 | 41.2 | 1.0 | 20.61 | |
| 3/23(木) | 14:00 | 炉整備のため、一時停止 | | | | |
| 3/24(金) | 14:00 | 857 | 40.9 | 0.0 | 20.60 | |
| 3/25(土) | 14:00 | 860 | 23.1 | 0.0 | 20.73 | |
| 3/26(日) | 14:00 | 862 | 35.4 | 0.0 | 20.54 | |
| 3/27(月) | 14:00 | 872 | 36.3 | 0.0 | 20.81 | |
| 3/28(火) | 14:00 | 872 | 36.1 | 0.0 | 20.97 | |
| 3/29(水) | 14:00 | 868 | 39.9 | 0.0 | 20.90 | |
| 3/30(木) | 14:00 | 864 | 38.6 | 6.1 | 20.84 | |
| 3/31(金) | 14:00 | 857 | 35.4 | 0.0 | 20.92 | |

※各データは連続測定中ですので、ご要望に応じ閲覧可能となっております。