

2025年

産業廃棄物焼却炉 排ガス中の燃焼ガス温度, 集じん器で冷却されたガス温度, 概算CO濃度 (9月分)

| 日付 | 時間 | 燃焼ガス温度(°C) | 集じん器で冷却された ガス温度(°C) | 換算CO濃度(ppm) | 参考O3濃度(vol) | 備考 |
|---------|-------|------------|------------------------|-------------|-------------|----|
| 9/1(月) | 14:00 | 898 | 48.5 | 4.7 | 20.20 | |
| 9/2(火) | 14:00 | 898 | 48.5 | 6.6 | 20.12 | |
| 9/3(水) | 14:00 | 899 | 48.3 | 0.0 | 20.66 | |
| 9/4(木) | 14:00 | 894 | 44.2 | 0.0 | 20.79 | |
| 9/5(金) | 14:00 | 898 | 45.1 | 0.0 | 20.67 | |
| 9/6(土) | 14:00 | 896 | 41.3 | 0.0 | 20.67 | |
| 9/7(日) | 14:00 | 896 | 43.1 | 0.0 | 20.87 | |
| 9/8(月) | 14:00 | 896 | 49.3 | 0.0 | 20.78 | |
| 9/9(火) | 14:00 | 899 | 49.1 | 0.0 | 20.70 | |
| 9/10(水) | 14:00 | 895 | 48.3 | 0.0 | 20.82 | |
| 9/11(木) | 14:00 | 898 | 48.9 | 0.0 | 20.82 | |
| 9/12(金) | 14:00 | 902 | 42.6 | 0.0 | 20.91 | |
| 9/13(土) | 14:00 | 905 | 42.6 | 0.0 | 20.95 | |
| 9/14(日) | 14:00 | 906 | 39.6 | 0.0 | 20.19 | |
| 9/15(月) | 14:00 | 906 | 40.3 | 0.0 | 20.80 | |
| 9/16(火) | 14:00 | 900 | 41.1 | 0.0 | 20.89 | |
| 9/17(水) | 14:00 | 891 | 49.3 | 0.3 | 20.69 | |
| 9/18(木) | 14:00 | 893 | 50.0 | 0.0 | 21.08 | |
| 9/19(金) | 14:00 | 895 | 49.4 | 0.0 | 21.13 | |
| 9/20(土) | 14:00 | 894 | 42.1 | 0.0 | 21.05 | |
| 9/21(日) | 14:00 | 897 | 41.8 | 0.0 | 21.19 | |
| 9/22(月) | 14:00 | 899 | 40.2 | 0.0 | 21.21 | |
| 9/23(火) | 14:00 | 895 | 42.3 | 0.0 | 21.66 | |
| 9/24(水) | 14:00 | 892 | 49.2 | 0.0 | 21.46 | |
| 9/25(木) | 14:00 | 905 | 48.1 | 0.0 | 21.26 | |
| 9/26(金) | 14:00 | 896 | 48.4 | 0.0 | 21.12 | |
| 9/27(土) | 14:00 | 900 | 38.8 | 0.0 | 21.40 | |
| 9/28(日) | 14:00 | 901 | 39.5 | 0.0 | 21.17 | |
| 9/29(月) | 14:00 | 902 | 38.5 | 0.0 | 20.77 | |
| 9/30(火) | 14:00 | 902 | 38.2 | 0.0 | 20.50 | |

※各データは連続測定中ですので、ご要望に応じ閲覧可能となっております。